

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01212

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № 0000928 «Термафлекс Изоляция+». Место нахождения и фактический адрес: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. 78. ОГРН 1045010200465. Телефон: (495) 981-11-50, факс: (495) 981-11-50.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция+». Место нахождения: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. Фактический адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское ш., д. 78. ОГРН 1045010200465. Телефон: (495) 933-26-01(02), факс: (495) 933-26-01(02).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы теплоизоляционные листовые из вспененного полиэтилена "THERMAFLEX", марка ThermasheetECO VSA (толщина 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 мм), выпускаемые по ТУ 5768-004-70446861-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6800

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – ДЗ (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения – ТЗ (ГОСТ 12.1.044-89\*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 43 с/см-2015 от 04.08.2015 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС.RU.ИС86.К00049 от 29.08.2013 ОС СМК "Композит-Качество" № РОСС RU.0001.13ИС86. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.08.2015 по 06.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.А. Сафьян

Ю.И. Графская

Л. Н. Сазонова

Ю. И. Графская

