

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00032/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № 0027152
«Термафлекс Изоляция +». Место нахождения и фактический
адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78. ОГРН: 1045010200465.
Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +». Место
нахождения и фактический адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78.
ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества
«Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул.
Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17
(комн. 504, 505, 506). Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС
RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (трубные) из вспененного
полиэтилена «THERMAFLEX», марки: Thermaflex Ultra M (с
односторонним кашированием полимерной пленкой; плотность
изделий – 30-40 кг/м³), Thermacompact IS (с защитным
поверхностным слоем из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05
мм; плотность изделий – 30-40 кг/м³), толщина стенки изоляции:
6 мм ± 5%, 9 мм ± 5%, 13 мм ± 5%, выпускаемые по ТУ 5768-003-
70446861-2009 с изм. № 1, № 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 22.21.41.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей
способности – Д3 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения – Т3 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 10 с/см-2019 от 08.05.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ
«Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013, акт оценки производства
сертифицируемой продукции № 0276/0281 стр/см/оп от 18.04.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ
«Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.05.2019 по 07.05.2022

Для
Сертификации
руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ЦС

Эксперт (эксперты)

М. М. Назарова
инициалы, фамилияЮ. И. Графская
инициалы, фамилия