

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00033/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью № 0027153  
«Термафлекс Изоляция +». Место нахождения и фактический  
адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78. ОГРН: 1045010200465.  
Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +». Место  
нахождения и фактический адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78.  
ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества  
«Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул.  
Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17  
(комн. 504, 505, 506). Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС  
RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия теплоизоляционные (листовые) «THERMAFLEX»  
из вспененного полиэтилена, марки: ThermasheetEco (без  
покрытия), ThermasheetEco SA (с односторонним клеевым  
покрытием), толщина от 2 мм до 40 мм ± 3 %, выпускаемые  
по ТУ 5768-004-70446861-2011.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 22.21.41.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).  
Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей  
способности – Д3 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения – Т3 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 09 с/см-2019 от 08.05.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ  
«Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013, акт оценки производства  
сертифицируемой продукции № 0276/0281 стр/см/оп от 18.04.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ  
«Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 08.05.2019 по 07.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
Владелец по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)

*Графская*  
Ю. И. Графская

М. М. Назарова  
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская  
инициалы, фамилия